

## Ny rutin - Snabbare handläggning med foton


För att underlätta för våra installatörer och snabba upp handläggningstiden har vi en ny rutin för kontroll av anläggningen. Genom att du som installatör skickar in fotodokumentation tillsammans med din färdigamälan, kan vi snabbt ta beslut om godkännande, om alla förutsättningar är uppfyllda.

### Så här går det till

När vi tar emot färdigamälan granskar vi bilderna och om allt är bra skickar vi godkännande till installatörens- och kundens e-post om att anläggningen är klar att tas i drift. I de fall något saknas, återkommer vi via e-post eller telefon för kompletteringar. OBS! Om en plombering är bruten måste vi ut på plats. Då meddelas detta på färdigamälan.

## Instruktion för hur du laddar upp bilder

Öppna ärendet i installatörswebben, gå till fliken *“Bilagor installatör”* och klicka på *“Lägg till”*.



**Dator:** Om du gör det från en dator kommer utforskaren öppnas och du kan lägga till önskad bild.

**Mobiltelefon:** Gör du det från mobiltelefon får du alternativen att ladda upp en befintlig bild från telefonen eller om du vill ta en bild. Väljer du att ta en bild öppnas kameran och bilden laddas upp i ärendet.

När du har laddat upp filerna färdigamälar du ärendet som vanligt.



## Instruktion för dokumentation av produktion av solceller

Vi behöver foton på följande:

**Foto på mätare**, där man tydligt kan se mätarnummer, mätarställning och anläggningsid.

Exempel 1



Exempel 2



**Foto på brytaren** för brytning av växelriktaren.



Exempel 1



Exempel 2



Om brytaren är placerad på **annat ställe än vid mätaren**, behövs också ett foto på upp-  
märkning av var brytaren finns.



Foto på mätarsäkring alternativt huvudsäkring.



Foto på uppmärkning av PV-skyld ska finnas på entrédörr, gavel på hus eller fasadskåp, för att synliggöra produktionsanläggning.



## Instruktion för dokumentation av säkringsändringar

Detta gäller endast upp t o m 63A.

Foto på mätare, där man tydligt kan se mätarnummer, mätarställning och anläggningsid.



Fotodokumentation av den nya passkontakten efter bytet.

